

RGKIR-341.2.2.15

.....  
.....  
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 14.01.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 8538-2015 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Rozbudowa przedszkola w Liniewie**”.

**Pytanie 3.**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kilku kwestii dotyczących przetargu

1. W projekcie została uwzględniona ścianka systemowa REI 60 (obok drzwi przeciwpożarowych) natomiast w przedmiarze jej nie ma. Jeśli ona także jest do przyjęcia proszę o więcej informacji na temat tej ścianki, m.in. wymiary itp.
2. Czy dach ma być wykonany z blacho dachówki powlekanej czy ocynkowanej?
3. Czy w kosztorysie należy uwzględnić zasobnik pojemnościowy ciepłej wody użytkowej? Jeśli tak, proszę o więcej informacji na ten temat.
4. Czy drzwi uwzględnione w projekcie to drzwi aluminiowe?
5. Czy należy uwzględnić w kosztorysie nawiewniki higrosterowane po 2 na każde okno i drzwi?

**Odpowiedź 3.**

Ad1. Należy przyjąć ściankę systemową o odporności REI60 o powierzchni 11m2.

Ad2. Przewiduje się wykonać dach z blacho dachówki powlekanej.

Ad3. Należy uwzględnić zbiornik pojemnościowy ciepłej wody użytkowej, pionowy o pojemności 200 l.

Ad4. Drzwi wejściowe zewnętrzne projektuje się jako aluminiowe, drzwi do kotłowni stalowe.

Ad5. Należy uwzględnić nawiewniki higro-sterowane po 2 na każde okno w sali zajęć.

**Pytanie 4.**

Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie kwestii dotyczących ścianek systemowych do WC. Czy do tych ścianek należy uwzględnić drzwi, które mają Państwo uwzględnione w stolarce drzwiowej (wym. 88 x 206) czy drzwi, które będą w komplecie ze ściankami systemowymi?

**Odpowiedź 4.**

Należy uwzględnić drzwi w pomieszczeniu WC wskazane w wykazie stolarki drzwiowej. Do wyceny należy również przyjąć wymiary drzwi w Sali nr 2 (pomieszczenie nr 8) nie uwzględnione w wykazie stolarki drzwiowej.

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. Bip
4. a/a