

Liniewo, dnia 17-03-2017 r.

Zapytanie ofertowe- modyfikacja parametrów agregatu

Przedmiot zamówienia polegać ma sprzedaży z dostawą **dwóch mobilnych** agregatów prądotwórczych o mocy znamionowej 60 kVA (+/- 10%).

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia agregatu prądotwórczego o mocy 60 kVA (+/- 6 kVA)

Zamawiający dokonuje następujących zmian

1. Zużycie paliwa przy pełnym obciążeniu nie większe niż 13 l/h przy obciążeniu 75%.
2. Wykreślony zostaje zapis:

~~Agregat powinien być wyposażony w zabezpieczenie odgromowe, chroniące go przed oddziaływaniem impulsowego pola elektromagnetycznego powstającego w wyniku uderzenia pioruna.~~

Pozostałe wymagania bez zmian.


WÓJT
Miroslaw Warezak