

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 16.05.2022r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 00160570/01, na wykonanie zadania pn. „**Przebudowa drogi Liniewskie Góry -Lubieszynek**”.

Pytanie 1

Załączony skan mapy: odcinek 4_arkusz_1 jest nieczytelny. Proszę o ponowne załączenie czytelnego skanu.

Odpowiedź 1

Zamawiający ponownie zamieszcza wskazany arkusz.

Pytanie 2

Proszę o podanie kategorii ruchu dla przebudowywanej drogi.

Odpowiedź 2

Kategoria ruchu przebudowanej drogi KR3.

Pytanie 3

Proszę o określenie na jaką szerokość należy wykonać przebudowę drogi. Brak danych na załączonych skanach map.

Odpowiedź 3

Szerokość nawierzchni bitumiczno-asfaltowej 5 m, pobocze z kruszywa 1,5 m (2x0,75cm)

Pytanie 4

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe proszę o uzupełnienie dokumentacji o przekroje konstrukcyjne dla danych odcinków 1, 2 , 3 i 4.

Odpowiedź 4

Należy wzmocnić konstrukcja drogi na całym odcinku zgodnie z pozycją 4-6 przedmiaru, na pełnej szerokości wykonać podbudowę z kruszywa łamanego o grubości 20 cm zgodnie z pozycją 7-8 przedmiaru. Nawierzchnia bitumiczno-asfaltowa 8 cm (2 warstwy po 4 cm).

Pytanie 5

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe proszę o podanie danych – parametrów dla projektowanego kanału technologicznego.

Odpowiedź 5

Należy wykonać kanał technologiczny składający się z rury osłonowej oraz pilota (stalowej linka). Rura osłonowa RODK Dn 110/92

Pytanie 6

Ze względu na rozliczenie ryczałtowe proszę o podanie parametrów dla studni teletechnicznych.

Odpowiedź 6

Dopuszcza się zastosowanie studni SKR-1 z pokrywą ciężką (pełna) zapewniającą nośność 40 ton. W przypadku zastosowania rozwiązania równoważnego należy zapewnić nośność pokrywy jak powyżej.

Pytanie 7

Proszę o wyjaśnienie zapisu § 1 ust. 5 „Istotnych postanowieniach umowy”: „5.W zakresie etapu I należy wykonać co najmniej cztery odcinki dróg objętych przedmiotem umowy.” Zgodnie z ust. 6 tego paragrafu, Etap I należy wykonać do 10 października 2022 r. natomiast całość Zamówienia (które stanowi wyłącznie 4 odcinki dróg), do 01 marca 2023 r. Z tego wynikałoby, że całe zamówienie należy wykonać do 10 października 2022, co stanowi sprzeczność z innymi postanowieniami SWZ.

Odpowiedź 7

Zamawiający wykreśla zapis § 1 ust. 5 Istotnych postanowień umowy. Zadanie należy wykonać do dnia 01 marca 2023r, przy czym etap I o wartości do 1 500 000 zł należy wykonać do dnia 10 października 2022r. W roku 2022 może być odebrany i rozliczony tylko I etap. Pozostały zakres prac zostanie rozliczony w roku 2023.

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. a/a
3. bip
4. tablica ogłoszeń