

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące postępowania o zamówienie publiczne, ogłoszonego w dniu 13.06.2022r. na stronie Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 2022/BZP 000247734/01, na wykonanie zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubieszyn”

Proszę o wyjaśnienie rozbieżności między przedmiarem a przekrojem

Pytanie 1

Poz. 3.d.1 – podbudowa z kruszywa łamanego jest gr. 15cm na przekroju poprzecznym jest 20cm. Proszę określić grubość?

Odpowiedź 1

Wykonać podbudowę zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 2

Poz. 5.d.1 – nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa wiążąca grubości 4cm, na przekroju poprzecznym 5cm. Proszę określić grubość?

Odpowiedź 2

Wykonać nawierzchnie zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 3

Poz. 6.d.1 i 7.d.1 – nawierzchnia z mieszanek mineralno- bitumicznych warstwa ścieralna jest grubości 4cm, na przekroju poprzecznym 5cm. Proszę określić grubość?

Wykonać nawierzchnie zgodnie z przedmiarem.

Pytanie 4

Brak w przedmiarze poz. skropienia między warstwowego emulsja asfaltową?

Odpowiedź 4

Wykonać skropienie zgodnie ze sztuką budowlaną.

#### Pytanie 5

Poz. 15.d.2 – budowa studni kablowych prefabrykowanych jest SK-2 w przekroju studnia kablowa SK-1. Proszę określić jakiego typu studnia kablowa?

#### Odpowiedź 5

Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni SK-1 ale z pokrywą typu ciężkiego przeznaczonym do ruchu kołowego.

#### Pytanie 6

Poz. 8.d.1. i 9.d.1. nawierzchnia z tłuczni kamiennego grubości 8cm, na przekroju poprzecznym 30cm. Proszę określić grubość?

#### Odpowiedź 6

W miejscu poboczy wykonać podbudowę o grubości 15 cm oraz nawierzchnie o grubości 7 cm. Łącznie 22 cm kruszywa.

W związku z powyższymi odpowiedziami termin składania ofert nie ulega zmianie.

Otrzymują:

1. Wykonawcy
2. a/a
3. bip
4. tablica ogłoszeń