

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ust z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na zapytania dotyczącego ogłoszonego w dniu 08-01-2015 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod pozycja 2311-2015 przetargu nieograniczonego na zadanie pn:

„Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – Poprawa infrastruktury drogowej i towarzyszącej - Budowa odwodnienia oraz utwardzenia drogi wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną ul Pstronga i Gruszki, Rzemieślnicza, Słoneczna i część ulicy Podwale”.

Pytanie 6.

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje wykonanie oznakowania pionowego. Jeżeli tak to proszę o zamieszczenie projektu docelowej organizacji ruchu.

Odpowiedź 6.

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje się wykonania oznakowania pionowego.

Pytanie 7.

Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy założenia rur osłonowych typu Arot na uzbrojeniu podziemnym. Jeśli tak proszę o sprecyzowanie uzbrojenia, na które mają być założone rury oraz określenie czy dotyczy to: przejść poprzecznych przez jezdnię, przejść pod zjazdami, co zrobić z kablami ułożonymi wzdłuż jezdni?

Odpowiedź 7.

Zamawiający nie przewiduje założenie rur osłonowych.

Pytanie 8.

Prosimy o umieszczenie na stronie internetowej załączników w formie edytowalnej.

Odpowiedź 8.

W załączeniu na stronie wersja edytowalna SIWZ.

Pytanie 9.

W zamieszczonej dokumentacji przetargowej brakuje dokumentacji geologicznej. Prosimy o jej zamieszczenie.

Odpowiedź 9.

Zamawiający nie posiada dokumentacji geologicznej.

Pytanie 10.

STWiORB branża sanitarna podaje na str. 13 pkt. 2.1

„...Przewody rurowe:

Rury kanalizacyjne PVC – o średnicy 400, 315 i 160 mm zgodnie z PN-85/C-89205 (lub PN EN-1401)...”

Projekt branża sanitarna – zapisano w pkt. 6.1 str. 2

„... Zaprojektowano kanały grawitacyjne o średnicach fi 300 mm, fi 400 mm, z rur betonowych lub rur PP X-Stream (SN8)...”

Jak się ma powyższe i odpowiedź Zamawiającego nr 1 do poniższego zapisu z Załącznika do rozdziału II pkt. 3 SIWZ Przedmiot Zamówienia pkt. 3

„... W przypadku różnic w zakresie rozwiązań technologicznych (w tym również zastosowanych materiałów i urządzeń) w pierwszej kolejności obowiązują rozwiązania przedstawione w specyfikacji technicznej, a dopiero w następnej kolejności zastosowane w projekcie budowlanym, oraz z przedmiarach robót, jako materiale pomocniczym...”

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź i ewentualną korektę zapisów w dokumentacji przetargowej.

Odpowiedź 10.

Zamawiający jednoznacznie precyzuje rodzaj rur do wykonania sieci kanalizacji deszczowej-Zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1 należy przewidzieć montaż rur betonowych **WIPRO fi 300mm**, dla przykanalików należy przewidzieć **rury PCV fi 200mm**

Otrzymuje:

1. Adresat
2. a/a

Do wiadomości:

1. bip
2. tablica ogłoszeń