

Liniewo, dnia 05.06.2015 r.

RGKIR-271.4.1.15

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 z późn. zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 29.05.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 129116-2015 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Modernizacja drogi śródpolnej w Stefanowie**”.

Pytanie 1.

Jaka jest długość modernizowanej drogi?

Odpowiedź 1.

Za wiążącą powierzchnię należy przyjąć 1876,5 m² nawierzchni bitumicznej.

Pytanie 2.

Jaka jest szerokość nawierzchni bitumicznej?

- Według załącznika do SIWZ – przedmiot zamówienia – wynosi ona 3,5 m,
- Według przedmiaru robót (poz. 8 i 9) na długości 66 m szerokość nawierzchni bitumicznej wynosi 3,0 m, a na odc. 451 m – 3,5 m,
- Według szkicu (przekrój konstrukcyjny) szerokość nawierzchni bitumicznej wynosi odpowiednio 4,0 i 4,5 m.

Odpowiedź 2.

Przewiduje się zmienną szerokość nawierzchni bitumiczno – asfaltowej od 3,0 do 3,5 m oraz poszerzenia na skrzyżowaniach.

Ponadto przewiduje się wzmocnienie poboczy obustronnie o średniej szerokości 0,5 m na każdej ze stron.

Dopuszcza się lokalne przewężenie zarówno nawierzchni bitumiczno – asfaltowej jak i pobocza w przypadku gdyby szerokość pasa uniemożliwiałyby wbudowanie ww. szerokości.

Zmawiający zgodnie z art. 27.ust 2 ustawy Prawo zamówień publicznych żąda niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania niniejszej informacji i przesłanie pod numer faksu (058) 68-78-522.

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. Bip
4. a/a