

Liniewo, dnia 28.08.2015 r.

RGKIR.271.9.1.15

Wg rozdzielnika

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014 r. poz 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015 r. póź 349 z póź zm.), Wójt Gminy Liniewo składa wyjaśnienia do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania ogłoszonego w dniu 18.08.2015 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 211768 – 2015 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Wykonanie przewiertów**”.

Wyjaśnienie

Zamawiający dopuszcza zastosowanie rur osłonowych o średnicy Ø 225 lub o zbliżonej średnicy gwarantującej prawidłowy montaż rury wodociągowej. Dopuszcza się zastosowanie rur z PE lub stalowych. Zakup i dostawa rur leży po stronie Wykonawcy.

Otrzymuje:

1. Tablica ogłoszeń
2. Bip
3. a/a