

Liniewo, dnia 02.09.2015 r.

RGKIR-271.9.2.15

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2013r. poz. 907, 984, 1047, 1473, z 2014r. poz 423, 768, 811, 915, 1146 i 1232 oraz z 2015r. póź 349 z póź zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 18.08.2015 w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 211768 – 2015 przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn. „**Wykonanie przewiertów**”.

Pytanie 1.

Czy Zamawiający dopuszcza/ zaleca zastosowanie w tym projekcie samoutwardzalnej płuczki wiertniczej (np. Drill-mix) do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej pomiędzy ścianą otworu wiertniczego a ścianą rury osłonowej w celu uniknięcia potencjalnego osiadania nawierzchni drogi w obrębie przewiertu?

Odpowiedź 1.

Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie w tym projekcie samoutwardzalnej płuczki wiertniczej do uszczelnienia przestrzeni pierścieniowej pomiędzy ścianą otworu wiertniczego a ścianą rury osłonowej w celu uniknięcia potencjalnego osiadania nawierzchni drogi w obrębie przewiertu

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. Bip
4. a/a