

Liniewo, dnia 28.04.2016 r.

RGKiR-271.3.1.16

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Działając na podstawie art. 38.1 ust.4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015r. poz. 2164 ze zm.) Zamawiający wyjaśnia SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zamówienie pn. „**Przebudowa dróg i chodników na terenie wsi Liniewo wraz z modernizacją odwodnienia centrum wsi – ulica Wiśniowa**”. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 41477-2016 w dniu 15.04.2016 r.

W związku z rozbieżnością pomiędzy przedmiarem a SIWZ i Projektem Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

1. Konstrukcję jezdni należy wykonać zgodnie z Przedmiotem Zamówienia – Załącznik do Rozdziału III pkt. 3 SIWZ; pkt I c, strona 19-20 SIWZ

Konstrukcję drogi wykonać zgodnie z pozwoleniem AB.6740.864.15.2.2016 z dnia 20-01-2016:

- podsypka piaskowa gr 16 cm,
 - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem o $R_m=2,5\text{MPa}$, grubość 10 cm z KNR 2-31 0109 03; krotność 0,834
 - podbudowa z KŁSM 31,5-63 mm grubość 15 cm
 - podbudowa z KŁSM 0-31,5 mm grubość 5 cm
 - nawierzchnia bitumiczno - asfaltowa AC16 W grubość 4 cm
 - nawierzchnia bitumiczno- asfaltowa AC11 S grubość 4 cm
2. Zamawiający uzupełnia dokumentację o projekt i opis sieci kanalizacji deszczowej do pozwolenia na budowę AB.6740.864.15.2.2016 z dnia 20-01-2016

Niniejsze wyjaśnienie stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Wyjaśnienie i uzupełnienie SIWZ nie powoduje zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, nie powoduje zmiany terminu składania ofert.

Niniejsza modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego oraz na stronie internetowej Zamawiającego: www.liniewo.biuletyn.net

Wójt Gminy Liniewo

Mirosław Warczak

Otrzymuje:

1. Tablica ogłoszeń
2. BIP
3. a/a