

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 19167519C
RGKIR.271.5.4.17

Liniewo, dnia 07.02.2017 r.

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania oraz dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w związku z postępowaniem ogłoszonym w dniu 24.01.2017 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 13403 - 2017 na wykonanie zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej Garczyn Orle wraz z budową zbiorników retencyjnych Etap I zbiorniki retencyjne**”.

Pytanie 18

Z jakiego żeliwa mają być kształtki żeliwne, zasuw i hydrant (szare czy sferoidalne)?

Odpowiedź 18

Kształtki żeliwne, zasuw i hydrant z żeliwa szarego.

Pytanie 19

Jakiej średnicy ma być przewód zasilający zestaw hydroforowy?

Odpowiedź 19

Przewód zasilający zestaw hydroforowy średnicy \varnothing 160 mm.

Pytanie 20

Czy na przelewie i spuszczeniu wody z zbiorników mają być montowane studzienki rewizyjne? Jeżeli tak to jakiej średnicy i materiału?

Odpowiedź 20

Zamawiający nie wymaga by na odprowadzeniu wód z przelewu i spustu ze zbiorników były zamontowane studzienki rewizyjne. Zamawiający wymaga wymiany pokrywy wraz z włazem żeliwnym (typ ciężki) na istniejącej studni DN 1200 mm, do której przewiduje się odprowadzenie wód opadowych z kontenera.

Pytanie 21

Czy w zbiornikach retencyjnych mają być zamontowane zawory pływakowe?

Odpowiedź 21

Zamawiający nie wymaga by w zbiornikach retencyjnych były zamontowane zawory pływakowe. Sterowanie pracą zbiorników za pomocą sondy hydrostatycznej.

WÓJT
Mirosław Warczak

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. BIP
4. a/a