

Liniewo, dnia 16.02.2017 r.

RGKiR.271.09.02.2017.kb/1

Wg rozdzielnika

Gmina Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania dotyczące ogłoszonego w dniu 09.02.2017 r. Zapytania ofertowego nr RGKiR.271.09.02.2017.kb, którego przedmiotem jest dostawa i montaż komina stalowego o średnicy 273 mm.

Pytanie 1

Zamawiający zakłada komin z płaszczem wewnętrznym ze stali ST 235 grubość nie mniejsza niż 7 mm. Komin taki nie jest standardowym rozwiązaniem powszechnie stosowanym i nie mieści się w normie 1856. Dodatkowo jest on nieodporny na korozję. Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty na komin, którego rdzeń będzie wykonany będzie ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej w gatunku 1,4404 lub równoważnym o grubości 1,0 mm.

Odpowiedź 1

Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na dostawę i montaż komina, którego rdzeń będzie wykonany ze stali kwasoodpornej i żaroodpornej o grubości nie mniejszej niż 3 mm.

Dopuszcza się dowolne rozwiązanie w zakresie kształtu komina. Rozwiązanie opisane w zapytaniu jest rozwiązaniem schematycznym i przykładowym.

Wykonawca w każdym wypadku zobowiązany jest dostarczyć do Zamawiającemu dokumentację techniczną powykonawczą świadczącą o dopuszczeniu rozwiązania do eksploatacji i spełnieniu obowiązujących norm.

Z up. Wójta

Jacek Sosnowski
Sekretarz Gminy

Otrzymuje:

1. Wykonawcy,
2. BIP,
3. Tablica ogłoszeń,
4. a/a.