



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

RGKIR.271.14.2.18



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Liniewo, dnia 13-03-2018 r.

.....
.....
.....

Działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Wójt Gminy Liniewo udziela odpowiedzi na postawione zapytania w związku z postępowaniem ogłoszonym w Biuletynie Zamówień Publicznych pod nr 524949-N-2018 z dnia 28-02-2018r. na wykonanie zadania pn. „**Budowa sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Lubieszynie**”.

Pytanie 3.

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, na podstawie jakich zapisów mają zostać wykonane doboru pompowni, czy zapisów w projekcie pkt. 10.3 Pompownie ścieków.

Pytamy, ponieważ informujemy iż rzędne pompowni są rozbieżne do tych na profilach.

Odpowiedź 3.

Pompownie dobrać zgodnie z informacją zawartą na profilach.

Pytanie 4.

Ponadto prosimy o udzielenie informacji jaka armatura ma zostać umieszczona w poszczególnych pompowniach i z jakimi średnicami rurociągów będą one współpracować, gdyż na profilu pompowni PP3 pojawia się rurociąg PE 75 a w opisie średnica DN 50. Z kolei pompa zaproponowana w projekcie ma wyjście DN 65.

Odpowiedź 4.

Rurociąg tłoczny Dn 75, pompa Dn 65.

Pytanie 5.

Czy zbiorniki polimerobetonowe muszą zostać zabezpieczone środkiem ochronnym STEOPIX, czy dopuszcza się także inne rozwiązanie?

Odpowiedź 5.

Zamawiający wymaga zabezpieczenia zbiorników przed korozją chemiczną związane ze środowiskiem prac. Jako jedno z rozwiązań zabezpieczających podano zastosowanie środka ochronnego typu Steopox. Dopuszcza się rozwiązanie równoważne spełniające tożsame funkcje.

Pytanie 6.

Zasawy miękkouszczelnione mogą być zamontowane w pompowni, czy przewiduje się tylko rozwiązanie zasawy miękkouszczelnionej montowanej za zewnątrz pompowni, a jeśli tak czy należy przewidzieć dodatkowo skrzynki do zasuw wraz z trzpieniami montowane w terenie oraz czy dopuszcza się zasawy innego producenta niż opisany w projekcie AVK w ramach uczciwej konkurencji?

Odpowiedź 6.

Zamawiający dopuszcza rozwiązanie z montażem zasuw w pompowni z możliwością zamykania i otwierania z terenu gruntu bez wchodzenia do wnętrza pompowni lub zastosowaniem rozwiązania z montażem zasuw na zewnątrz w skrzynkach do zasuw. Zamawiający zgodnie z zapisami SIWZ dopuszcza elementy, systemy, urządzenia równoważne pod warunkiem spełnienia minimalnych warunków postawionych w SIWZ i dokumentacji projektowej.



Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich



Program
Rozwoju
Obszarów
Wiejskich
na lata 2014-2020

Pytanie 7.

Prosimy o informację czy pompy w pompowni mogą być montowane za pomocą zestawu sprzęgającego, który pod wpływem ciężaru pompy zaprzęga się z rurociągiem dając 100% szczelności?

Odpowiedź 7

Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W związku z udzieleniem odpowiedzi Zamawiający informuje, że nastąpiła zmiana terminu składania ofert.

1. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy w Liniewie ul Dworcowa 3, 83-420 Liniewo pokój nr 2 sekretariat, w terminie do dnia 20-03-2018. r. do godz. 11:00
2. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Liniewo ul Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, w sali nr 2 Gabinet Wójta, w dniu 20-03-2018 r., o godzinie 11:15

Otrzymuje:

1. Wykonawcy
2. Tablica ogłoszeń
3. BIP
4. a/a