



URZĄD GMINY W LINIEWIE

ul. Dworcowa 3, 83-420 Liniewo, www.liniewo.pl

Referat Gospodarki Komunalnej i Rozwoju, tel. (058) 687-85-24 fax:(058) 687- 85-22

RGKiR.271.14/01/22

Liniewo, dnia 14.01.2022 r.

GMINA LINIEWO

ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo

NIP 591-15-67-501 Regon 19167519C

Zapytanie ofertowe

Zamawiający:

Gmina Liniewo
Ul. Dworcowa 3
83-420 Liniewo
NIP 591-15-67-501

Tel.: 58 687-85-20, faks: 58 687-85-22

e-mail: ug@liniewo.pl

www.liniewo.pl

Kierownikiem Zamawiającego w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych jest Wójt Gminy Liniewo.

Postępowanie o udzieleniu niniejszego zamówienia prowadzone jest do kwoty nie przekraczającej 130.000 złotych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 18 sztuk pomp KADOR 3f z zaworem żeliwnym i kablem nie krótszym niż 10 mb. Dopuszcza się zastosowanie urządzenia równoważnego pod warunkiem zapewnienia kompatybilności pracy z istniejącym układem.

Propozycję cenową należy złożyć do 26.01.2022 r. w Biurze Podawczym Urzędu Gminy w Liniewie do godziny 12:30.

Dopuszcza się złożenie oferty osobiście, pocztą, faksem 58 6878522, poprzez e-mail: komunalny@liniewo.pl

Gwarancja 24 miesiące.

Termin realizacji – do 30 dni od podpisania umowy.

Termin płatności – 14 dni od dnia zakończenia dostawy.

W razie jakichkolwiek pytań proszę dzwonić do Referatu Gospodarki Komunalnej i Rozwoju nr tel. 058 687-85-27.

Otrzymuje:

1. BIP,
2. Tablica ogłoszeń
3. a/a.

WÓJT

dr Mirosław Warczak

Załącznik do oferty w przypadku zastosowania urządzenia równoważnego:

Nazwa i/lub numer katalogowy urządzenia oferowanego przez Wykonawcę:

.....

Minimalne wymagania (oferowane urządzenie/asortyment powinno spełniać nie gorsze wymagania niż określone poniżej)	Wymaganie spełnione (TAK/NIE)	Uwagi
1) Pompa ściekowa		
2) Napięcie: 380V/50Hz		
3) Moc: 1100W		
4) Maksymalna wysokość podnoszenia przy wydajności przepływu Q=0,7 Hmax=65m H2O		
5) Wydajność przepływu Q=0,7l/s		
6) Ciśnienie graniczne pompy Hgr=100m		
7) Długość przewodu zasilającego co najmniej 1,5 m		
8) Przekrój przewodu ciśnieniowego G=1 ¼"		

Wymagania dodatkowe:

1. Zamówienie obejmuje bezpłatną dostawę do siedziby Zamawiającego;
2. Wraz z Urządzeniem Zamawiający powinien otrzymać instrukcję obsługi w języku polskim – **składane wraz z ofertą**;
3. Menu urządzenia w języku polskim składane w języku polskim;
4. Przedmiot zamówienia musi być nowy, kompletny i sprawny – jego zakup nie mógł być wcześniej finansowany choćby w części ze środków UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
5. Okres gwarancji na dostarczany przedmiot będzie wynosił **co najmniej 24 miesiące** od dnia wydania przedmiotu zamówienia Zamawiającemu potwierdzonego pisemnym protokołem odbioru „bez zastrzeżeń”- **karta gwarancyjna składana wraz z ofertą**
6. Oferowane urządzenie będzie zgodnie z odpowiednimi normami i będzie posiadać Certyfikat CE – **w języku polskim składane wraz z ofertą**
7. Serwis oferowanego urządzenia będzie realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta.

.....

.....

miejsce i data

.....

czytelny podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy